2026年度　水質検査結果（浄水）　能美市辰口地区　北部配水区

採水場所：久常コミュニテイーセンター

	採水日	基　準　値	単位	2026/4/27	2026/5/25	2026/6/22	2026/7/28	2026/8/25	2026/9/28						
1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること	個/L	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.9			0.5							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L		0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満			0.06							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0053							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005			0.0017							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.01							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0010			0.010							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0033							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005			0.0005未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					6.9							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.001未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.7	10.0	10	9.8	8.1	6.7						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		81.0			55.7							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L					98							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L					0.005未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
48	pH値	5.8以上　8.6以下		6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素※		mg/L	0.15	0.15	0.2	0.15	0.20	0.15						

※　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上

2026年度　水質検査結果（浄水）　能美市辰口地区　和気配水区

採水場所：国造コミュニテイーセンター

	採水日	基　準　値	単位	2026/4/27	2026/5/25	2026/6/22	2026/7/27	2026/8/24	2026/9/28						
1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること	個/L	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.2							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L		0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満			0.06未満							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.014			0.015							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0018			0.0026							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.021			0.025							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008			0.008							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0055			0.0077							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L					0.05							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					6.0							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.001未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5.4	5.5	5.9	6.0	6.7	6.1						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		35.0			36.3							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L					66							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L					0.005未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5						
48	pH値	5.8以上　8.6以下		7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素※		mg/L	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15						

※　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上

2026年度　水質検査結果（浄水）　能美市辰口地区　東部配水区

採水場所：サイエンスパークシンボル公園

	採水日	基　準　値	単位	2026/4/27	2026/5/25	2026/6/22	2026/7/27	2026/8/25	2026/9/28						
1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること	個/L	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.2							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L		0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満			0.06未満							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.015			0.017							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0019			0.0023							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.023			0.026							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008			0.008							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0060			0.0071							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5.4	5.5	5.9	6.0	6.5	6.2						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		34.2			36							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.5						
48	pH値	5.8以上　8.6以下		7.5	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素※		mg/L	0.20	0.20	0.15	0.15	0.25	0.15						

※　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上

2026年度　水質検査結果（浄水）　能美市辰口地区　南部配水区

採水場所：鍋谷消防小屋

採水日		基　準　値	単位	2026/4/27	2026/5/25	2026/6/22	2026/7/27	2026/8/25	2026/9/28						
1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること	個/L	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.2							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L		0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満			0.06未満							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.017			0.023							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0020			0.0032							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.025			0.036							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008			0.010							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0062			0.0097							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5.5	5.4	5.8	6.1	6.8	6.2						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		34.3			41.8							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.5						
48	pH値	5.8以上　8.6以下		7.8	7.9	8.3	8.2	8.0	7.8						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素※		mg/L	0.20	0.15	0.15	0.10	0.15	0.15						

※　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上

2026年度　水質検査結果（浄水）　能美市辰口地区　大口配水区

採水場所：大口公民館

	採水日	基　準　値	単位	2026/4/27	2026/5/25	2026/6/22	2026/7/27	2026/8/25	2026/9/28						
1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること	個/L	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.2							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L		0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満			0.06未満							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.016			0.029							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0020			0.017							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.024			0.027							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008			0.008							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0064			0.0076							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満			0.01未満							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5.4	5.6	5.8	6.0	6.6	6.2						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		36.5			36.4							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5	0.5	0.5						
48	pH値	5.8以上　8.6以下		7.5	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素※		mg/L	0.20	0.15	0.15	0.10	0.15	0.15						

※　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上

2026年度　水質検査結果（浄水）　能美市辰口地区　和佐谷配水区

採水場所：道の駅しらやまさん

	採水日	基　準　値	単位	2026/4/27	2026/5/25	2026/6/22	2026/7/27	2026/8/25	2026/9/28						
1	一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること	個/L	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.4			0.5							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L		0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満			0.06							
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0014			0.0017							
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満							
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0036			0.0045							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0006			0.0006							
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0016			0.0022							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.02			0.01							
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					7.7							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.001未満							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.1	8.0	7.9	8.1	7.9	8.1						
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L		20.5			20.5							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L					55							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L					0.005未満							
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
48	pH値	5.8以上　8.6以下		7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.2						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素※		mg/L	0.20	0.20	0.1	0.10	0.10	0.20						

※　衛生上必要な措置　遊離残留塩素　0.1mg/L以上