

中間・完了検査時に現場で確認する写真・資料（現地確認出来る場合を除く）

【適用対象】 用途：一戸建て住宅、長屋等

構造規模：木造（軸組工法）2階建て以下かつ延べ面積300m²以下

一般的なものを記載してあります。その他、必要なものは隨時ご準備ください。

□使用材料について

□鉄筋・コンクリートのJIS規格品であることが分かるもの

□構造耐力上主要な部分に使用する木材の規格等が分かるもの

□支持地盤の状況

□転圧後の支持地盤の状況を示す写真

□地盤改良がある場合は、施工報告書等、施工状況が分かるもの

□基礎

□配筋した鉄筋の径・ピッチ等が分かる写真（底板・立上り・開口補強等）

□スポット溶接・ユニット鉄筋の場合、施工を示す資料

□基礎出来形の写真、寸法が分かる写真（立上り、幅、根入れ、底盤）

□アンカーボルトの径・長さ・埋込深さの写真・資料

□土台と基礎の緊結写真

□木造

□防腐防蟻処理が分かるもの

□構造材（耐力壁・火打等）の配置が分かる写真

□金物の配置・種類が分かる写真

□面材耐力壁 認定品であれば、認定書の通りに施工していることが分かる写真
(面材仕様・厚み、釘仕様・ピッチ等)

□屋根ふき材の留付けが分かる写真（金物・釘仕様）

□床の留付けが分かる写真（根太・合板厚み・釘仕様・ピッチ等）

□省エネ基準（完了検査時）

□熱源機器の仕様

□エアコンディショナーの仕様

□換気設備の仕様

□照明設備の仕様

□断熱材の施工状況が確認出来る写真（仕様・厚み）

□窓や設備機器の設置状況（目視不可の場合は仕様書等）