

質 問 回 答 書

令和 7 年 8 月 2 8 日

件 名	能美市役所本庁舎防災・機能強化施設整備工事（建築）
-----	---------------------------

上記案件について、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

質 問 内 容
【質問 1】 既存シャッター改修工事の細目が見当たりませんが、どこに計上したらよいですか。 【質問に対する回答 1】 単抜設計書通りに積算して下さい。 既存シャッター改修工事は本工事とし、協議の上、変更の対象とします。
【質問 2】 増築棟 トイレの汚垂石・化粧鏡は設備工事でしょうか。 【質問に対する回答 2】 汚垂石・化粧鏡は機械設備工事です。
【質問 3】 北棟 2 階 家具 D-1 と C-3 は既存接続部改修に追加計上してもよろしいですか。 【質問に対する回答 3】 単抜設計書通りに積算して下さい。 家具 D-1 と C-3 は本工事の対象とし、協議の上、変更の対象とします。