

質 問 回 答 書

令和 7 年 9 月 12 日

件 名	6 災 4710 号管渠災害復旧工事（大長野町工区）に伴う水道移設工事
-----	-------------------------------------

上記案件について、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

質 問 内 容
<p>【質問】 ダクタイル鋳鉄管の直径 150mm で管種が数量調書では S 種になっていますが、単抜きでは 1 種になっています。 どちらで単価を入れればいいのでしょうか？</p> <p>【質問に対する回答】 単抜き設計書記載のとおり、1 種で単価の算定をお願いします。 管種については協議の上、変更設計の対象とします。</p>